

Brandschutz

VdS • Postfach 103753 • 50477 Köln

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
DE

Hausanschrift
VdS Schadenverhütung
Amsterdamer Str. 172
50735 Köln

Ihr Ansprechpartner
Tarik Baydili
tbaydili@vds.de
Tel.: (0221) 77 66 - 181
Fax: (0221) 77 66 - 308
www.vds.de

Ihre Nachricht

Unser Zeichen
Byl

Datum
27.02.2019

Unterbrechungsfreie Alarmierung der akustischen Signalgeber aus der FNM-420V Serie bei einem Leitungsfehler auf der LSN-Ringleitung

Die labortechnischen Untersuchungen haben ergeben, dass die unten genannten Signalgeber in der Lage sind nach Verlust der LSN-Spannung die Alarmierung für 5min unterbrechungsfrei zu gewährleisten.

Alarmierungseinrichtung	VdS AEK-Nr.	Typenbezeichnung
Akustische Alarmierungseinrichtung	G213029	FNM-420V-A-WH, FNM-420V-A-RD

Im Normalfall werden die Geräte aus der Bosch LSN-Ringleitung gespeist. Wenn die Signalgeber in den Zustand der Schallabgabe versetzt werden, so gewährleistet die eingebaute Batterie, dass nach Verlust der Ringleitung die Alarmierung für 5min aufrechterhalten wird. Der abgegebene Schallpegel weicht während dieser Zeit um nicht mehr als 6 dB gegenüber der Vormessung ab. Wenn die Überbrückung von 5min nicht mehr gewährleistet werden kann, so wird dies an der BMZ angezeigt.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.


Tarik Baydili