

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. / Anzahl der Seiten / gültig vom (TT.MM.JJJJ) gültig bis (TT.MM.JJJJ)

G 120038 4 06.08.2023 05.08.2027

Gegenstand der Anerkennung

Riegelschaltkontakt
SKI-100L / SKA-100L

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2110:2017-09
VdS 2269:1996-09
VdS 2315:1996-09

Köln, den 22.07.2023

Dr. Reinermann
Geschäftsführer

i. V. Grundmann
Leiter der Zertifizierungsstelle



zur Anerkennungsnummer G 120038 vom 22.07.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
<p>Riegelschaltkontakt in den Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Lötanschluss - mit fest angeschlossener Leitung <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hebelverlängerung (Kunststoff) - Hebelverlängerung (Metall) - Kunststoffhalter - Blechschraube (2,2 x 4,5) - Senkkopfschraube (M3 x 6) 	<p>SKI-100L SKA-100L</p>		

zur Anerkennungsnummer G 120038 vom 22.07.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Montageanleitung SKI-100L	MA0002217	10/2020	4
Montageanleitung SKA-100L	MA0002216	10/2020	4
Box Label SKI-100L	TSS-F01U391655	02.10.2020	1
Box Label SKA-100L	TSS-F01U391656	02.10.2020	1



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 120038 vom 22.07.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

1. Der Gerätetyp SKI-100L darf nicht in Außentüren eingesetzt werden.
2. Das Gerät vom Typ SKA-100L entspricht der Umweltklasse III nach VdS 2110.
3. Das Gerät vom Typ SKI-100L entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2110.