



D1625 Transformatör



Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
ABD	UL UOXX: Control Unit Accessories, System (UL864, 9th edition)
	CSFM 7167-1615: 124 July 2008

Sipariş Bilgileri

D1625 Transformatör

D2212B ve D2212BE Kontrol Panellerine enerji vermek için 16 VAC, 25 VA transformatör gereklidir.

D1625

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

Represented by