

LBB 1995/00 Požární panel

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Dálkové ovládání systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System
- ▶ Certifikováno podle normy EN 54-16
- ▶ Mikrofon pro poplachová hlášení
- ▶ Indikátory nouzového stavu a poruch
- ▶ Reproduktor pro příposlech hlášení

Panely dálkového ovládání systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System umožňují dálkové ovládání systému z jednoho nebo dvou vzdálených stanovišť. K dispozici je pět modelů:

- Požární panel s nadměrně velkými, osvětlenými ovládacími prvky a funkcí pro hlášení do všech zón
- Základní jednotka dálkového ovládání, která zdvojuje přední panel řídicí jednotky systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System
- Rozšíření dálkového ovládání, které zdvojuje přední panel směrovače
- Stavebnice základního panelu dálkového ovládání
- Stavebnice rozšíření dálkového ovládání

Stavebnice funkčně odpovídají panelu dálkového ovládání a rozšíření dálkového ovládání, na předním panelu však mají místo ovládacích prvků a indikátorů konektory.

Funkce

Požární panel LBB 1995/00 je jednotka dálkového ovládání se speciálními tlačítky a indikátory pro hasiče. Panel dálkového ovládání neumožňuje výběr zón, jako standardní jednotky dálkového ovládání, je však opatřen velkými podsvětlenými tlačítky.

Nouzový stav lze aktivovat nebo potvrdit, chybový stav je možné potvrdit nebo lze obnovit původní stav. Je možné spouštět poplachová nebo výstražná hlášení a uskutečňovat živá hlášení.


Ukazatel z LED diod signalizuje existenci a úroveň aktivních hlášení v systému. Indikátory poruch oznamují podrobné informace o poruše v systému. Pro připojení k systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System se používá standardní stíněný kabel CAT-5 s RJ45 konektory. Dodávané držáky pro montáž do skříně lze také použít k připevnění jednotek na stěnu se zachováním prostoru pro kabely a dokonce k připevnění k plochému povrchu nad nebo pod jednotkou.

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost	V souladu s normou EN 60065
Odolnost	V souladu s normou EN 50130-4
Emise	V souladu s normou EN 55103-1
Poplachová hlášení	V souladu s normou EN 54-16

Oblast	Certifikace
Evropa	CE
	CPD
	CPD
Polsko	CNBOP

Poznámky k instalaci/konfiguraci



Pohled zezadu na požární panel LBB 1995/00

Zahrnuté díly

Množství	Součást
1	LBB 1995/00 Požární panel
1	Sada držáků pro montáž do 19" skříně
1	Mikrofon pro poplachová hlášení a kabel
1	Upevňovací příchytky mikrofonu pro poplachová hlášení
1	Kabel CAT-5 o délce 1 m

Technické specifikace

Elektrické hodnoty*

Napájení	
Napětí	24 V DC, +20 % / -10 %
Typický proud	100 mA
Maximální proud (test indikátorů)	250 mA
Kontakty prioritních relé	30 V, 1 A
Kontakty relé pro poplachová hlášení	30 V, 1 A

* Provozně technické údaje podle normy IEC 60268-3

Mechanické hodnoty

Rozměry	134 × 430 × 90 mm (šířka 19", výška 3 HU)
Hmotnost	Přibližně 3 kg
Montáž	Do 19" skříně nebo na stěnu
Barva	Uhelná čern

Prostředí

Provozní teplota	-10 °C až +55 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	< 95 %

Informace o objednání

LBB 1995/00 Požární panel

Požární panel systému evakuačního rozhlasu, panel dálkového ovládání pro systémy EVAC s mikrofonom pro hlášení do všech zón.

Číslo objednávky **LBB1995/00**

Hardwarové příslušenství

PLN-VASLB-NL Štítky pro systém Plena VAS v holandštině (10 kusů)

Štítky pro umístění na přední panel (sada 10 kusů), v holandštině.

Číslo objednávky **PLN-VASLB-NL**

PLN-VASLB-DE Štítky pro systém Plena VAS v němčině (10 kusů)

Štítky pro umístění na přední panel (sada 10 kusů), v němčině.

Číslo objednávky **PLN-VASLB-DE**

PLN-VASLB-FR Štítky pro systém Plena VAS ve francouzštině (10 kusů)

Štítky pro umístění na přední panel (sada 10 kusů), ve francouzštině.

Číslo objednávky **PLN-VASLB-FR**

PLN-VASLB-SE Štítky pro systém Plena VAS ve švédštině (10 kusů)

Štítky pro umístění na přední panel (sada 10 kusů), ve švédštině.

Číslo objednávky **PLN-VASLB-SE**

PLN-VASLB-PL Štítky pro systém Plena VAS v polštině (10 kusů)

Štítky pro umístění na přední panel (sada 10 kusů), v polštině.

Číslo objednávky **PLN-VASLB-PL**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz